



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Выборгского района**

Бульвар Кутузова, д.47, г. Выборг,
Ленинградская область, 188800
тел.: (81378) 2-31-66
телефон «доверия»: (812) 579-99-99

29.05.2023 № ЧВ-180-2-11-805-69

На № _____ от _____
О рассмотрении заявления на открытие
ДОЛ

Директору
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ВЫБОРГСКИЙ
РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ"

Кулиненковой Е.А.

проспект Ленина, д. 4,
г. Выборг, Выборгский район,
Ленинградская область, 188800

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области, на Ваше письмо исх. №221 от 22.05.2023 г. (вх. №В-180-10221-2-11-69 от 22.05.2023 г.) сообщает, что считает возможным эксплуатацию зданий и помещений АУ МО «Выборгский район» Ленинградской области «ДОЛ» для осуществления деятельности ДОЛ «Спутник» в летний период 2023 года, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Каменногорское ГП», п. Свободное, проезд Полевой, д. 1 при условии строгого соблюдения требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе:

Обеспечить работоспособность систем автоматической пожарной защиты (АПС, СОУЭ и т.д.) в соответствии с проектной документацией, регламента технического обслуживания, технической документацией завода изготовителя с отражением в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Ежемесячно (каждую смену) проводить тренировки по эвакуации с отработкой действий по эвакуации в случае пожара (в том числе в ночное время) с привлечением детей, членов ДПД, сотрудников с составлением соответствующего акта.

Так же напоминаю Вам, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;

5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи. овании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В том числе довожу до вашего сведения, что согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ (ред. от 01.04.2022) «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством в том числе несут:

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица, в пределах их компетенции.

Начальник
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Выборгского района

Д.Э. Хабибуллин